

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.);
- art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. 1071 z późn. zm.)
- § 3, ust. 1, pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

postanawiam

odstąpić od zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie drogi gminnej Figietów – Klwatka na odcinku o długości 906,85 mb od km 0+000 do km 0+906,85 na działkach o numerze ewidencyjnym: 78, 161, 160, 159/1, 157, 156, 155/2, 155/1, 129, 358/1, 385/2, 377/2, 378, 379, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 349, 350, 347 obręb Klwatka w miejscowości Klwatka”.

Uzasadnienie

W dniu 02.08.2010 roku na wniosek Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Gminy w Goździe z dnia 19.07.2010r. (data wpływu 26.07.2010r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „**Przebudowie drogi gminnej Figietów – Klwatka na odcinku o długości 906,85 mb od km 0+000 do km 0+906,85 na działkach o numerze ewidencyjnym: 78, 161, 160, 159/1, 157, 156, 155/2, 155/1, 129, 358/1, 385/2, 377/2, 378, 379, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 349, 350, 347 obręb Klwatka w miejscowości Klwatka”.**

Przebudowa realizowana będzie w granicach pasa drogowego i w rozwiązaniach projektowych obejmuje:

- wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej 0- 63 mm,
- ułożenie warstwy wiążącej z AC 11 W 50/70 dla KR 1 (szerokości 4,1m)
- ułożenie warstwy ścieralnej z AC 8 S 50/70 dla KR 1 (szerokości 4.0 m)
- wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0.50 m utwardzonych kruszywem 0/31.5
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych
- wykonanie warstwy odsączającej.

W dniu 02.08.2010r. Urząd Gminy w Goździe pismami znak RGG 7624/14/2010 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W przedłożonych opiniach w sprawie potrzeby i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 12.08.2010r. (data wpływu 18.08.2010) znak : ZNS 712-100/10 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie RDOŚ-14-WOOS-II-OL-6614-1463/10 z dnia 13.08.2010r. (data wpływu 19.08.2010) w/w organy nie stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu.

Po realizacji planowanej inwestycji nastąpi:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów poprzez budowę gładkiej i trwałej nawierzchni bitumicznej
- uzyskanie gładkiej nawierzchni jezdni spowoduje nie tylko mniejszą awaryjność pojazdów ale i zmniejszy emisję spalin oraz zwiększy komfort jazdy oraz przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego (mniejsza emisja hałasu)

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w **terminie 7 dni** od daty doręczenia postanowienia.

Wójt Gminy Gózd
/-/ Adam Jabłoński

Otrzymują:

- 1) Urząd Gminy Gózd – Referat Budownictwa
- 2) Strona internetowa www.bip.gozd.pl
- 3) Tablica ogłoszeń
- 4) W miejscu inwestycji (tablica ogłoszeń sołtysa)
Pan Józef Jankowski
- 5) a/a

Do wiadomości :

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00 – 015 Warszawa
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Aleksandrowicza 5
26-617 Radom

