

BGK.271.11.2020

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Nr 1986 ze zm.) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

„W załączniku nr 9 określono parametry opraw oświetleniowych bez podania ich mocy. Proszę o podanie mocy opraw”.

Odpowiedź 1

Zmawiający informuje, że w załączniku nr 9 nie podano mocy opraw oświetlenia ulicznego, ponieważ przedmiotem zamówienia jest między innymi wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich odcinków oświetlenia ulicznego objętych zamówieniem. **Projekt należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne do projektowania oświetlenia ulicznego.** Parametry oświetlenia opraw LED powinny zapewniać wymagane natężenie oświetlenia mierzone na powierzchni dróg, przejazdów, parkingów, przejść.

Do wyliczeń należy przyjmować:

- wymagany strumień świetlny,
- szerokość drogi,
- odstęp słupa,
- wysokość montażu,
- odległość słupa od drogi,
- nachylenia wysięgnika,
- współczynnik konserwacji.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentacji powykonawczej zawierającej między innymi wyniki pomiarów sprawdzających w tym między innymi pomiar natężenia oświetlenia. W zakresie pomiaru natężenia oświetlenia

wymagane będzie przedłożenie zamawiającemu mapek z naniesionymi punktami pomiarowymi. Zmierzone wartości poziomów natężenia oświetlenia i równomierności nie mogą być niższe od wyliczonych w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w trakcie pomiarów niedostatecznego natężenia i równomierności oświetlenia, Wykonawca na własny koszt doświetli obszary nie spełniające wymogów dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w pomiarach parametrów oświetlenia celem ich weryfikacji z dokumentacją projektową.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r.

Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dzięwit