

Gózd, dn. 04.07.2019r.

BGK.271.16.2019

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Gózd”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Nr 1986 ze zm.) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu budowa OSA w gm Gózd prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją a przedmiarem. Kosztorys ofertowy - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojsławice w pozycji 24 i 25 mówi o ogrodzeniu panelowym a kosztorys o ogrodzeniu systemowym (rysunek i opis). Prosimy o doprecyzowanie jakie ogrodzenie należy zastosować na placu biorąc pod uwagę, że ogrodzenie systemowe nie występuje w wysokości 1,60 cm

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w poz. 25 kosztorysu ofertowego dotyczącego Zadania II – Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojsławice należy zastosować ogrodzenie systemowe z paneli powlekanych o wysokości min. 1,60 m.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2019r.

Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwilt P.
mgr Paweł Dziwilt