

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

**Pytanie**

W pozycji 17 kosztorysu ofertowego widnieje pozycja: Nawierzchnie z mieszanki o gr. warstwy 5 cm – plac zabaw. Proszę o sprecyzowanie parametrów nawierzchni, z jakich komponentów ma być wykonana i czy ma to być jednorodna mieszanka np. EPDM na całej powierzchni przy grubości 5 cm.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać z piasku o średnicy ziaren od 0,2 do 2,0 mm bez cząstek mułu, gliny i innych frakcji pylistych.

W obrębie urządzeń i zabawek zamontowanych na placu zabaw w tzw. strefie bezpieczeństwa określonej przez ich producentów należy wykonać nawierzchnię z piasku o grubości warstwy nie mniejszej niż 30 cm. Taka grubość nawierzchni jest zgodna z normą PN-EN 1177 i pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przy wysokości swobodnego upadku do 300 cm.

Na pozostałej części placu zabaw należy wykonać nawierzchnię z piasku o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.02.2012r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**WÓJT GMINY GÓZD**  
*mgr Adam Jabłoński*