

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 1

Czy w załączniku nr 2A do SIWZ w pozycji 17 Zamawiający przewidział wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej zgodnej z normą PN-EN 1177?

Odpowiedź:

W pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego Zamawiający nie przewidział wykonania bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.

Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać z piasku o średnicy ziaren od 0,2 do 2,0 mm bez cząstek mułu, gliny i innych frakcji pylastych.

W obrębie urządzeń i zabawek zamontowanych na placu zabaw w tzw. strefie bezpieczeństwa określonej przez ich producentów należy wykonać nawierzchnię z piasku o grubości warstwy nie mniejszej niż 30 cm. Taka grubość nawierzchni jest zgodna z normą PN-EN 1177 i pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przy wysokości swobodnego upadku do 300 cm.

Na pozostałej części placu zabaw należy wykonać nawierzchnię z piasku o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.

Pytanie nr 2

Jakie warstwy konstrukcyjne zostały przewidziane pod nawierzchnią opisaną w pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego (podbudowa, warstwa filtracyjna itp.)?

Proszę o zamieszczenie rysunku z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni placu zabaw lub podanie ilości i grubości warstw konstrukcyjnych oraz materiałów, z których mają zostać wykonane.

Odpowiedź:

Pod nawierzchnią placu zabaw opisaną w pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego nie przewidziano wykonania dodatkowych warstw konstrukcyjnych takich jak podbudowa i warstwa filtracyjna. W zakresie prac ujętych w pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego należy skalkulować dodatkowo wykonanie koryta o głębokości odpowiednio:

- 30 cm w obrębie urządzeń i zabawek montowanych na placu zabaw,
- 5 cm na pozostałej części placu zabaw,

oraz zagęszczenie podłoża gruntowego w korycie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.02.2012r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.



WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński