

Gózd dnia 20.05.2016r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podgóra”
podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 1

W dokumentacji Zamawiający wymaga zamontowania pomp na stopie sprzęgającej posadowionej na dnie zbiornika. Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie pompy na zawieszaniu wiszącym nad dnem, wykonanym w całości ze stali nierdzewnej z zasuwą nożową gwintowaną wykonana w całości ze stali nierdzewnej gdyż jest to rozwiązanie trwalsze, niezawodne i wygodniejsze w eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawiesia hakowe, pod warunkiem, że rurowa prowadnica pompy będzie wyprowadzona pod sam włącz pompowni, tak aby można było zasprzęgnąć pompę do zalanej pompowni.

Zawiesia hakowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i być oparte na belce wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej.

W przypadku zastosowania zawiesi hakowych zawór zwrotny nie może być sprzężony z zawieszaniem i musi być zamontowany w pionie.

Zasuwa odcinająca musi się znajdować na poziomej części rurociągu i mieć wyprowadzoną pod włącz, sztycę z kurkiem, tak aby było możliwe jej zamykanie i otwieranie z poziomu terenu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziewiła
mgr Paweł Dziewiła