

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podgóra”**

**podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanych art.30 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający będzie wymagał aby wymienione w specyfikacji przepompownie przydomowe były zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) i posiadały oznakowanie CE oraz normą przywołaną dotyczącą zewnętrznych systemów kanalizacyjnych PN-EN 752!

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał aby wymienione w specyfikacji przepompownie przydomowe były zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE i posiadały oznakowanie CE oraz normą przywołaną dotyczącą zewnętrznych systemów kanalizacyjnych PN-EN 752.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający opisując w SIWZ szafę sterowniczą przydomowych przepompowni punkt 2.9.2, pozycję „Licznik Czasu pracy pomp – z uwzględnieniem opomiarowanie ilości ścieków” miał na myśli szacunkową ilość ścieków przepływających przez pompę, czy też należy uwzględnić dodatkowy pomiar ciśnienia na rurociągu tłocznym, który będzie monitorował dokładny przepływ a dodatkowo zabezpieczał przepompownię przed niepotrzebną pracą pompy.

Odpowiedź:

Sterowanie pompowni przydomowych musi posiadać pamięć ilości stanów awaryjnych oraz licznik czasu pracy pomp. Zamawiający rezygnuje z wymagań opomiarowania ilości ścieków.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 30.05.2016r. do godz. 10⁰⁰.