

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Podgóra”  
podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907  
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

**Pytanie nr 1**

W związku z udzieleniem wyjaśnień w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra, z dnia 24.05.2016r. i odpowiedzią na pytanie 5 dotyczące stworzenia monitoringu i włączenia do niego pompowni sieciowych, prosimy o udzielenie ile na terenie gminy jest zlokalizowanych przepompowni sieciowych, które należy podłączyć do monitoringu

- czy zamontowane na istniejących przepompowniach sieciowych szafy sterownicze są przystosowane do zamontowania modemu w celu wpięcia przepompowni do monitoringu czy też należy je zmodernizować.

Są to informacje mające istotny wpływ na oszacowanie kosztów i wycenę robót objętych przetargiem.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem robót budowlanych nie jest zmiana wyposażenia istniejących przepompowni ścieków na terenie gminy Gózd.

Zastosowany i dostarczony system monitoringu stanowiący przedmiot robót budowlanych ma funkcjonować razem z przepompownią sieciową wchodzącą w skład zamówienia, a jednocześnie winien być on systemem otwartym umożliwiającym wpięcie do systemu monitoringu innych przepompowni sieciowych na terenie gminy Gózd przez inne firmy zajmujące się dostawą automatyki dla przepompowni ścieków sanitarnych sieciowych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**WÓJT GMINY GÓZD**  
  
mgr Paweł Dziwiliński