

Gózd, dn. 26.03.2013r.

BGK.271.15.5.2013

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach podanych w dokumentacji przetargowej jednak wykonanych z włókien polietylenowych, a nie polipropylenowych?

Pragniemy poinformować, iż trawy z polipropylenu są nawierzchniami starej generacji. Nowoczesne trawy syntetyczne wykonywane są z włókna polietylenowego. Materiał ten jest nadrzędny wobec włókna polipropylenowego, ponieważ posiada m.in. mały opór ślizgowy, a także większą odporność na zużycie przy zespołowych dyscyplinach sportowych.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie traw wykonanych z włókien polietylowych z zachowaniem wszystkich innych wymaganych parametrów podanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza traw wykonanych z włókien polietylenowych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.03.2013r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Adam Jabłoński