

Gózd, dn. 26.06.2018r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  
„Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Gózd”*

*Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016r. – Dz.U. z 2016r. poz. 1020)*

Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie średnicy do znaków pionowych, jaką należy przyjąć do wyceny

**Odpowiedź 1**

Słupki znaków pionowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  $\varnothing$  50 mm lub  $\varnothing$  60 mm gr. ścianki 3-4 mm. W dolnej części słupki powinny posiadać elementy blokujące uniemożliwiające ich ręczne wyrwanie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.06.2018r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**WÓJT GMINY GÓZD**  
*Dziwilt R.*  
mgr Paweł Dziwilt