

**URZĄD GMINY
w GOŹDZIE**

26-634 Gózd, ul. Radomska 7
powiat radomski, woj. mazowieckie
tel./fax 048 320 20 97 lub 384 04-00
BGK.271.15.7.2013

Gózd, dn. 27.03.2013r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie parametrów ogrodzenia:

- profil słupów ogrodzeniowych
- materiał z jakiego mają być wykonane (np. stal, aluminium)
- grubość ścianki słupków
- sposób zabezpieczenia przed korozją (ocynk galwaniczny, ogniowy)
- kolor
- sposób malowania (proszkowe, na mokro)
- grubość siatki
- rozmiar oczka siatki
- rozstaw linek
- ewentualne wzmocnienia, zastrzały (ile sztuk, jaki rodzaj)
- sposób zakotwienia słupków w gruncie
- wielkość fundamentów

Odpowiedź:

Zamawiający określa następujące parametry:

- profil słupów ogrodzeniowych – 80x80 mm,
- materiał z jakiego mają być wykonane (np. stal, aluminium) – stal,
- grubość ścianki słupków – 4 mm,
- sposób zabezpieczenia przed korozją (ocynk galwaniczny, ogniowy) – ocynk galwaniczny,
- kolor – zielony,

- sposób malowania (proszkowe, na mokro) – malowanie proszkowe,
- grubość siatki – 2,8 mm grubość drutu,
- rozmiar oczka siatki – 50x50 mm,
- rozstaw linek – 5 sztuk na wysokości 4 m,
- ewentualne wzmocnienia, zastrzały (ile sztuk, jaki rodzaj) – 8 zastrzałów po 2 na każdym rogu ogrodzenia długości ok. 4,20 m, wykonane ze stali o profilu 80x80 mm.
- sposób zakotwienia słupków w gruncie – słupki powinny być zakotwione w fundamentach betonowych,
- wielkość fundamentów – wym. 30x30x80 cm.

Pytanie 2

Proszę o określenie co zamawiający rozumie pod pojęciem „Dostawa i montaż – piłko chwyty 24 m 1 kpl. (pozycja 23 przedmiaru).

Czy zamawiający ma na myśli jeden piłkochwyty o długości 24 mb po jednej stronie boiska, czy są to piłko chwyty po obydwu stronach boiska 2 x 24 mb, czy cały komplet ma 24 mb podzielony na dwie części za bramkami o długości 2 x 12 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez 24 m 1 kpl określa piłkochwyty 2 x 24 m, po obydwu stronach boiska.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.03.2013r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Adam Jabłoński