

Gózd, dn. 31.03.2020 r.

BGK.271.11.2020

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Nr 1986 ze zm.) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

„Czy przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych, wskazanych w załączniku nr 9 pkt 1.4 i 1.5, Zamawiający dopuszcza zgodnie art. 29 pkt. 1 do 3 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, w postaci zastosowania lamp solarnych wyposażonych w baterie litowo – jonowe?”

Odpowiedź 1

Zmawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dopuści możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczących proponowanych opraw oświetleniowych pod warunkiem, że ich właściwości i parametry techniczne będą zgodne ze **wszystkimi wymaganiami opisanymi w pkt 1.1 do 1.5** załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 2

„Czy jest dopuszczalne okazanie oświadczenia zgodności parametrów technicznych wykonanego przez Laboratorium Badawcze Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego działające przy Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, które potwierdziło jakość i zgodność naszych produktów z polskimi normami?”

Odpowiedź 2

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ proponowane oprawy muszą posiadać **znak CE** będący deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania **dyrektyw Unii Europejskiej**.

Ponadto oprawy przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z **Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),**

Oprawy muszą również spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych **międzynarodowej normy IEC 62471.**

Zamawiający nie ma wiedzy na temat tego czy Laboratorium Badawcze Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego działające przy Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej jest jednostką właściwą do potwierdzenia spełnienia przez oferowane wyroby wszystkich wymagań określonych w w/w normach i dyrektywach.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.03.2020 r.

Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dzie wkp
mgr Paweł Dziewit