



OPRRAWY:

- A – TCS 125 2xTL-D 36W/830 0 (PHILIPS)
- A/dw – JW. + INNERTER 2h
- B – ORO 418 RP 4xTL-D 18W/830 (PHILIPS)
- C – PMG 200 2xPL-C/2P 18W/830 MH IP-54 (PHILIPS)
- D – FBH 146 2xPL-C 18W/830 IP-20 (PHILIPS)
- D/dw – JW. + INNERTER 2h
- E – PRYMAT DOSCIENNA 1x8W 2h (HYBRID)
- F – TBH375 3xTL-DS8W/830 (PHILIPS)
- F/dw – JW. + INNERTER 2h
- G – OPK 240 2xTL-D 36W/830 (PHILIPS)
- G/dw – JW. + INNERTER 2h

- ⊖ LĄCZNIK POŁEDNIOZY 10A/250V IP-20
- ⊖ LĄCZNIK SZKODOWY 10A/250V IP-20
- ⊖ LĄCZNIK KRZYZOWY 10A/250V IP-20
- LĄCZNIK PRZECISK SWMARTO 10A/250V IP-20

		MP PROJECT Mirosław Patek ul. Bałicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl	
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0		
Investor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:	Data adaptacji:		
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	MGR INŻ. WOJCIECH LISEK RP-UPR 945/94	Data projektu typowego: 12.2009	
Weryfikator projektu typowego:	MGR INŻ. ANDRZEJ NOWAK BPP-UPR 267/83		
Opracowanie projektu typowego:	MGR INŻ. WOJCIECH LISEK		
Nazwa rysunku:	RZUT 2 PIĘTRA		Skala: 1:100
	INSTALACJA OŚWIETLENIA		Numer rysunku: E-15