

RGG-6220.2.2011

## **POSTANOWIENIE**

### **w sprawie braku konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.), art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,

#### **postanawiam**

**uznać , brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie działek nr 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd", stosownie do wszczętego w dniu 28.04.2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wnioszek Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.**

#### **UZASADNIENIE**

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Goździe wnioskiem z dnia 11.04.2011r. uzupełnionego dnia 27.04.2011r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. **:"Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie działek nr 714/6 i 715/3 w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Gózd"**

W związku z tym, Wójt Gminy Gózd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 18.05.2011r. (data wpływu 23.05.2011r), znak WOOŚ-II.4240.698.2011.JC i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu opinią sanitarną z dnia 18.05.2011r. (data wpływu 24.05.2011r), znak: ZNS.712-34/11 stwierdzili o braku konieczności

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art.63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.

Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd na działkach o nr ewid. 714/6 i 715/3.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków ma oczyścić ścieki sanitarne dla 3200 RLM oraz zapewnić skład ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 08.08.2004r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub ziemi.

Rozbudowa oczyszczalni nie zmieni warunków eksploatacji oczyszczalni oraz sposobu zagospodarowania działki.

Teren oczyszczalni o pow. 0,24 ha jest ogrodzony i ma zapewniony dojazd drogą utwardzoną. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania.

Po wykonaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków stanowić będzie zablokowany obiekt inżynierski. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak reaktory SBR o wym. 7,5m x 7,5m, komora stabilizacji osadu wym. 7,5m x 5,0m wykonane będą z betonu odpornego na korozję. Wszystkie zbiorniki będą przykryte stropem i połączone ze sobą rurociągami technologicznymi oraz obsypane skarpą. Budynek stacji odwadniania o wym. 7,5m x 7,5m zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie komory stabilizacji osadu. Wszystkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną usytuowane będą w obiektach zamkniętych.

Dodatkowo w ramach rozbudowy oczyszczalni przewiduje się, ze względu na zwiększenie ilości osadów, rezygnację z dotychczasowego sposobu odwadniania w workownicy DRAIMAD na rzecz odwadniania na bardziej wydajnej od workownicy prasie taśmowej. Celem zwiększenia niezawodności działania oczyszczalni będzie wyposażona w system opomiarowania, sterowania i wizualizacji procesów obejmujący całość obiektów i prowadzonych na oczyszczalni procesów technologicznych.

W skład obiektów technologicznych oczyszczalni po rozbudowie wchodzić będą:

- kratka rzadka – istniejąca
- pompownia ścieków – istniejąca zmodernizowana
- sito gęste – zmodernizowane
- reaktory SBR – dwa zbiorniki istniejące – zmodernizowane i dwa dobudowane nowe
- komory wydzielonej substancji – nowe
- stacja mechanicznego odwadniania osadu – nowa
- stacja dmuchaw istniejąca zmodernizowana

Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy.

Dzięki realizacji inwestycji ścieki trafią do gminnej oczyszczalni, gdzie zostaną właściwie oczyszczone przed trafieniem do środowiska naturalnego.

Oczyszczalnia przyjmować będzie typowe ścieki bytowo – gospodarcze. Charakter i specyfikacja zastosowanych procesów technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinna powodować przykrych zapachów.

Rozwiązania projektowe uwzględniają szereg technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących ujemne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko , do których należą:

- mechaniczne oczyszczanie ścieków w budynku zamkniętym
- zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamkniętym (wyłumienie hałasu)
- przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego tlenową stabilizację osadu (zmniejszona emisja zapachów)
- kierowanie odcieków i przelewów do ponownego oczyszczania (ciecz nad osadowa, odcieki z prasy i In.)
- rodzaj przyjętego napowietrzania : napowietrzenie wgłębne ( wyeliminowanie aerozoli i zapachów)
- zautomatyzowanie procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków
- wywóz odwodnionych skratek i osadów na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni)

Technologia oczyszczania ścieków i zastosowane rozwiązania techniczne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza. Blok oczyszczania mechanicznego ścieków (sito) umieszczone będzie w pomieszczeniu zamkniętym, samo urządzenie jest hermetycznie zamknięte , skratki odprowadzane będą szczelną rurą spustową do worka foliowego, który po napełnieniu będzie zamknięty i wywożony do zamkniętego kontenera na skratki na zewnątrz budynku.

Również sposób napowietrzania ścieków i osadu stabilizowanego (napowietrzanie wgłębne, drobnopęcherzykowe) oraz tlenowa stabilizacja osadów, w istotny sposób ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Pompownia ścieków surowych wyposażona w pompy zatapialne, nie będzie zagrażać zanieczyszczeniem powietrza. Hermetyzację pompowni zapewni jej przykrycie z płyty żelbetonowej i obudowa.

Dodatkową ochronę stanowić będzie pas zieleni izolacyjnej wokół obiektów technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni składającej się z krzewów i drzew o własnościach kateriostatycznych i bakteriobójczych (krzewy i drzewa iglaste, bez czarny).

Planowana inwestycja nie niesie ryzyka konfliktów społecznych.

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Wójta Gminy Gózd  
SEKRETARZ GMINY  
/-/ Joanna Tkaczyk

Otrzymują:

1. Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej  
Urzędu Gminy w Goździe, ul. Radomska 7
2. Skiba Piotr Wiesław, Gózd ul. Starowiejska 151, 26-634 Gózd
3. Bujak Zofia Bożena, Gózd ul. Radomska 28, 26-634 Gózd
4. Tablica ogłoszeń
5. Strona internetowa [www.bip.gozd.pl](http://www.bip.gozd.pl)
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015  
Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom