



ZB - Zbiorniki dwuszcienne na olej opałowy
poj. 1500 l, typ KWT prod. Rohn - 6 szt.

Kanał spalinyowy jednościenny $\phi 200$
np. typu MKS prod. MK

Nawiew powietrza do kotłowni
250x250 mm

Nawiew do pomieszczenia
sprowadzić 0,3 m nad posadzką

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ART - DOR
USŁUGI PROJEKTOWE

Dorota Jarczyńska
26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15
NIP 796 136 52 03, tel. 48 360 60 66
e-mail: jarczynska1@op.pl

OBIEKT
Projekt budowlany
Sala gimnastyczna z zapleczem dobudowana do
PSP w Kłwatce Królewskiej, dz. nr 405

TEMAT RYSUNKU
Rzut kotłowni olejowej

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż.
Agata Gigoń

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
SIĘCI I INSTALACJE SANITARNE
NR EWID. WAZ/0889/POOS/03

DATA
10.2017

NR RYS.
TK1

SKALAK:
1:50