

Gózd, dnia 11 maja 2012 r.

Zespół Administracyjny
Zp.271/2/ZEAS/2012
26-634 Gózd, ul. Kadomska 7
tel./fax 048 220 23 87; 384 04 01
Regon 672982741 NIP 7962591373

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii
(nr sprawy: Zp.271/2/ZEAS/12)

W związku z wniesionym zapytaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) (dalej ustawa P.z. p.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: *W projekcie Sali w Kuczkach Kolonii jest uwzględniona wykładzina sportowa gr. 8 mm. Przy tych parametrach są wykładziny o różnej grubości warstwy użytkowej: 0,7 do 2 mm (np. 6 mm – dolna warstwa pianki pianki poliuretanowej + 2 mm jednolitej warstwy użytkowej w jednolitej barwie). Jaką w związku z tym należy przyjąć grubość warstwy użytkowej?*


**Odpowiedź: Minimalna grubość wykładziny nawierzchniowej to 0,80 mm;
Minimalna grubość całkowita to 8 mm.**

Pytanie 2: *Czy wykładzina sportowa powinna posiadać podstawowy certyfikat sportowy, taki jak FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej)?*

Odpowiedź: Wykładzina sportowa nie musi posiadać certyfikatu/

Niniejsza odpowiedź zostanie niezwłocznie doręczona Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

DYREKTOR


inż. Józef Drab

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)