

Gózd, dnia 11.06.2010 r.

*Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego ZEAS.3410/1/10

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) Gózd ul. Starowiejska 130.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) *Gmina Gózd Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe* przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami .

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Treść zapytania do SIWZ:**

W SIWZ Zamawiający scharakteryzował nawierzchnię z trawy syntetycznej jako wariant wysokość włókna min 60 mm na podbudowie z kruszywa, tymczasem w przedmiarze ( poz.12) pojawia się trawa wysokość włókna 40 mm. Prosimy o podanie, który wariant wykonania trawy syntetycznej należy przyjąć jako obowiązujący ?

To samo dotyczy nawierzchni poliuretanowej, opis w SIWZ ( grubość min. 30 mm) jest niezgodny z informacją w przedmiarze ( poz. 30 – co najmniej 45 mm). Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący jest sposób wykonania poliuretanu opisany w SIWZ a także naniesienie zmian w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia , iż Wykonawca obowiązany jest przyjąć wariant wykonania nawierzchni opisanych w § 3 ( opis przedmiotu zamówienia) SIWZ oraz w Karcie Technicznej Produktu ( załącznik do oferty ) :

*Dyrektor*

*Józef Drab*