



TN-S

1. Maszty stalowe ocynkowane 10m z fundamentem 0,4x0,4x1,6m.
2. Naświetlacze metalohalogenkowe 400W IP65
3. Poprzeczki masztów 1,6m
4. Tabliczki słupowe do 16mm Cu
5. Przewody zasil. oprawy YLY3x1,5
6. Rezystancja uziemienia  $R < 10$  omów
7. Zabezpieczenie opraw S301C3 we wnękach masztów

Obiekt	Zespół boisk i urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza - "Moje boisko Orlik 2012"		
Adres	Kłwatka dz. nr 405 gm. Gózd		
Temat	Plan oświetlenia boisk sportowych		
Projektował	Robert Nowak		03.2011
			Rys. 11