



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
radom@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Radom, 18.05.2011
TU/1435/4216/2011/PK

Adresat : **Urząd Gminy w Goździe**
ul. Radomska 7
26-634 Gózd

**dotyczy: przebudowy kolizji z urządzeniami elektroenergetycznym w
miejscowości Klwatka działka nr 405.**

W nawiązaniu do złożonego pisma, RZE Radom podaje warunki techniczne rozwiązania kolizji proj. zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi:

1. Kolidujący kabel YAKY 4x120mm² relacji ; stacja transformatorowa „Klwatka 3” – złącze kablowe ZK-3 zlokalizowane na budynku szkoły przebudować po trasie niekolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
2. Opracować projekt techniczny i uzgodnić w ZUD, RZE Radom.
3. Przełożenie kabla zgłóście do odbioru w TU RZE Radom.
4. Całość prac wykonać własnym kosztem i staraniem zlecając prace firmie/przedsiębiorstwu posiadającemu stosowne uprawnienia.

Z poważaniem,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom

Kierownik Techniczny
Miroslaw Skrok

Prowadzącym sprawę ze strony

PGE Dystrybucja S.A.

w w/w zakresie jest:

Paweł Kolsut

tel. (48) 36 57 165.

