

Gózd, 22.06.2010 r.

Zp.3410/1/6/ZEAS/2010

*Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*

dotyczy postępowania na : .. *Budowę kompleksu sportowego „ Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne),
Gózd ul. Starowiejska 130.*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) *Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Gózdzie* przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia:

1. Czy należy przyjąć 8 szt. czy 10 szt. słupów oświetleniowych wys.9 m dla obu boisk?
2. Czy należy przyjąć 2 szt. czy 3 szt. lamp oświetleniowych 400W na każdym słupie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 8 szt. słupów oświetleniowych wys. 9 m dla obu boisk.

Należy przyjąć 2 szt. lamp oświetleniowych 400W na każdym słupie.

DYREKTOR

Andrzej Józef Drab