

***Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia***

Dotyczy postępowania na roboty budowlane „ Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” Klwatka 31 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce „

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o określenie , czy należy przyjąć wariant trawy syntetycznej z SIWZ – trawa o wys. włókna min. 60mm, czy też zgodnie z projektem i przedmiarem wariant niższy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonawca obowiązany jest przyjąć wariant trawy syntetycznej z **rozdziału 2. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ – trawa o wys. włókna min. 60 mm .**

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulegnie zmianie.

Niniejsze odpowiedzi i modyfikacje zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

DYREKTOR

inż. Józef Drab